

「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」

部分條文修正總說明

「臺北自來水事業處用戶表位設置原則」(下稱本原則)於 111 年 12 月以臺北自來水事業處北市水企字第 1116025946 號函修訂至今，現為配合推廣地上式表位，重新檢視本規範有部分不合時宜且與現行實務不符之處，故辦理本次修正。修正重點如下：

一、條文部分

- (一) 加列表位設置應避開設計地點，計 1 項。(項次 1)
- (二) 增列立式表位固定架設置應注意事項，以利日後裝表、換表需求，計 1 項。(項次 5)
- (三) 規定表位標示牌之門牌號碼標註方式，以利現場及日後設計人員檢核表位正確性，計 1 項。(項次 8)
- (四) 加註智慧水表傳訊器箱體及傳輸線套管設置應注意事項，計 1 項。(項次 13)
- (五) 增列設於管道間之分表，相關表架前壁面之開口尺寸、門檻高度及表架與牆面間距，以利日後維護工作，計 1 項。(項次 15)
- (六) 因應引用法規名稱變更，修正文字，計 1 項。(項次 14)
- (七) 依自來水用戶用水設備標準修正文字敘述，計 1 項。(項次 18)
- (八) 為新建案推廣總表、專用表及直接表採用地上式表架，並避免表位設置適用困擾，刪除原地上式表位示意圖，計 1 項。(項次 19)
- (九) 依圖說出現順序修正圖號，計 13 項。(項次 2、4、6、7、9~13、16、17、19、20)
- (十) 因應圖說內容整編後條文刪除，計 1 項。(項次 3)

二、圖說部分

- (一) 配合本原則條文修正，修正圖說說明內容，計 1 項。(項次 1)

- (二) 增列智慧水表傳輸設備箱體大小修正等相關文字，計 4 項。(項次 2、7、8、11)
- (三) 增列立式「分表」表位標註及說明文字，計 1 項。(項次 3)
- (四) 增列「平面式」分表「表位」集水管固定方式、圖說標註及調整預留裝表間距單位為 cm，計 1 項。(項次 4)
- (五) 配合本原則條文，新增圖說計 2 項。(項次 5、9)
- (六) 為統一用語，修正圖說文字計 1 項。(項次 7)
- (七) 依本處現行水表箱規範修訂圖說，計 1 項。(項次 10)
- (八) 為明訂大型水表箱框架及蓋板安裝權責，增列文字計 1 項。(項次 11)
- (九) 增列地下式大表位預留裝表之間距，並依法規調整說明文字，計 1 項。(項次 12)
- (十) 統一圖名及子圖表示方式，計 6 項。(項次 1、3、4、6、13、14)
- (十一) 依圖出現順序調整圖號，計 12 項。(項次 2~4、6~14)
- (十二) 為新建案推廣總表、專用表及直接表採用地上市表架，並避免表位設置適用困擾，刪除原地上市表位示意圖，計 2 項。(項次 15、16)
- (十三) 因表位設置及表箱規格已另於他圖繪製，刪除原地面層智慧表裝置圖(小型水表箱-AMR 專用)，計 1 項。(項次 17)